



Znak sprawy: ZP/BZLR/0013/2024

Jaworze, 22.04.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

PYTANIE NR 1:

Zwracam się z pytaniem w sprawie zapytania ofertowego na przegląd agregatów prądotwórczych, w jakim procencie i przez jaki czas należy obciążyć agregat (w przypadku obciążnic zewnętrznych)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że agregat należy obciążać przez 30 min – 1 godziny pracy w 30 – 50 % mocy znamionowej agregatu, przy użyciu obciążnicy zewnętrznej.

PYTANIE NR 2:

W przypadku awarii i dostarczenia urządzenia zastępczego, kto ponosi koszty za wynajem urządzenia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z §6 ust. 5 Załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy, wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, a w tym m. in. należny podatek VAT, wynagrodzenie serwisanta, koszt dojazdu, robocizny i materiałów użytych przez Wykonawcę, itp., z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Tym samym Zamawiający dookreśla, iż w przypadku awarii, o której mowa w §5 ust. 4 koszty wynajmu urządzenia zastępczego są po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 3:

W formularzu asortymentowo-cenowym ilość przeglądów wynosi 4, w tym pomiary izolacji uzwojeń. Stąd pytanie, czy należy podać zryczałtowany koszt jednej usługi? Ponieważ koszt przeglądu z pomiarami będzie dużo wyższy niż koszt samych pomiarów.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią modyfikacji nr 1 do ZO.

Zamawiający,