



**BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-
REHABILITACYJNY**
SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W
JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63
NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Znak sprawy: ZP/BZLR/0014/2024

Jaworze, 14.05.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: **Wykonania przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz bram kurtynowych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, a w tym:**

- a) kompletnej instalacji sygnalizacji automatycznej pożaru (SSP/SAP);
- b) kompletnej instalacji oddymiania i klap przeciwpożarowych;
- c) bram kurtynowych.

PYTANIE NR 1:

Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca przedłożył kopię uprawnień w zakresie konserwacji i naprawy sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz bram kurtynowych poświadczającą posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia. Proszę o informację, czy wystarczające będzie przedłożenie uprawnień elektrycznych do 1 kV w zakresie eksploatacji, czy też Zamawiający oczekuje innych dokumentów - jeżeli tak proszę o wskazanie jakich?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż przedłożenie uprawnień elektrycznych do 1kV w zakresie eksploatacji jest nie wystarczające. W odniesieniu do rozdziału IV ZO pkt. 6 oraz Załącznika nr 1 do wzoru umowy – formularz asortymentowo – cenowy, Zamawiający dookreśla, że wymaga przedłożenia kopii uprawnień w zakresie konserwacji i naprawy sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz bram kurtynowych, które poświadczają posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do obsługi, przeglądów oraz wykonania wszystkich czynności wyszczególnionych w ww. dokumentach oraz zgodnie z zapisami DTR urządzeń.

PYTANIE NR 2:

Proszę o informację, czy wszystkie elementy podlegające obsłudze dostępne są z drabin, czy też są elementy zamontowane na dużych wysokościach, do których dostęp możliwy jest tylko z rusztowań lub innego sprzętu?

ODPOWIEDŹ:

W nawiązaniu do zadanego pytania Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej. Zamawiający informuje, że wszystkie elementy, które podlegają obsłudze znajdują się na maksymalnej wysokości 20 metrów od poziomu terenu.

Zamawiający,