



Znak sprawy: ZP/BZLR/0020/2024

Jaworze 24.06.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

PYTANIE NR 1:

W umowie jest informacja, że „Zasilanie oraz niezbędne prace elektryczne, wykonane zostaną przez Zamawiającego”. Czy wykonanie sterowania między jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną jest również po stronie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż wykonanie sterowania między jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną należy do Wykonawcy.

PYTANIE NR 2:

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora o mocy nominalnej 3,4kW?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE NR 3:

Nie wszyscy producenci podają taki parametr jak roczne zużycie energii. Proszę o rezygnację z tego parametru.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE NR 4:

Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż pomieszczenia, w których odbędzie się montaż klimatyzatorów znajdują się na 1 i 2 piętrze oraz w piwnicy.

PYTANIE NR 5:

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż rzuty pomieszczeń są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, zgodnie z pkt. 5 rozdziałem IV zapytania ofertowego.

PYTANIE NR 6:

Gdzie należy odprowadzić skropliny?

PYTANIE NR 7:

Czy rzeczywiście potrzebna jest jedna pompka skroplin, a reszta grawitacyjnie zgodnie z załącznikiem nr 4?

PYTANIE NR 8:

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu tak czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny -proszę podać kąt nachylenia , z czego jest wykonany oraz ile budynek ma kondygnacji.

PYTANIE NR 9:

Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 64 pomieszczeń.

PYTANIE NR 10:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 6 klimatyzatorów.

PYTANIE NR 11:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 6 klimatyzatorów.

PYTANIE NR 12:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 6 klimatyzatorów (i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 6 - 12:

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, zgodnie z pkt. 5 rozdziałem IV zapytania ofertowego.

PYTANIE NR 13:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach? Jeśli nie to jak?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach.

PYTANIE NR 14:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach? Jeśli nie to jak?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach.

PYTANIE NR 15:

Czy klimatyzatory mają być ściennie?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zamawiający informuje, iż wymaga klimatyzatorów ściennych.

Zamawiający,