



BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63
NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Jaworze, 03.03.2025 r.

Znak sprawy: ZP/BZLR/0003/2025

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

PYTANIE NR 1:

Prosimy o określenie w §1 pkt. 6 miejsc dostaw gazów ciekłych. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi znać lokalizację zbiorników w celu potwierdzenia możliwości dostaw oraz określenia środka transportu. Dodatkowo określenie konkretnego miejsca usadowienia zbiorników zabezpiecza Wykonawcę przed zmianą ich lokalizacji w trakcie trwania umowy. Zmiana ta mogłaby zagrozić możliwości dostaw, a w konsekwencji ciągłości użytkowania instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dookreśla miejsce dostaw gazów ciekłych:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu,
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze

1. Miejsce przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych dla kriokomory – zbiornik azotu medycznego 1000l;
2. Miejsce przy kotłowni na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych – zbiornik azotu medycznego 240l;
3. Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dorosłych – butla tlenowa 5l i butla tlenowa 10l;
4. Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych – butla tlenowa 5l, butla tlenowa 40 l, butla ze sprężonym powietrzem 10l;
5. Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej dla Dorosłych – butla tlenowa 5l, butla tlenowa 10l;
6. Warsztat – butla tlenu technicznego 50l i butla acetylenu 40l;

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu,
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze

7. Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – butla tlenowa 10l, butla ze sprężonym powietrzem 10l.

PYTANIE NR 2:

Prosimy o wykreślenie z §1 pkt. 7 możliwości składania zamówień faksem. Ze względu na wygaszanie funkcji faksu oraz dostępności formy telefonicznej oraz mailowej Wykonawca umożliwia wybór formy składania zamówień.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje treść §1 pkt. 7 załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy z:

„7. Dostawy będą wykonywane do 3 dni roboczych od dnia złożenia telefonicznego, mailowego lub faksowego zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych ustawowo w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰.”

na:

„7. Dostawy będą wykonywane do 2 dni roboczych od dnia złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych ustawowo w godz. od 7⁰⁰ do 14⁰⁰.”

PYTANIE NR 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o przejęcie kosztów Urzędu Dozoru Technicznego opisanych w §2, pkt. 7. przez Zamawiającego. Z racji udostępnienia przedmiotu umowy na terenie Zamawiającego koszt UDT powinien znaleźć się po stronie Szpitala. Wykonawca deklaruje dostarczenie wszelkich atestów, certyfikatów wymaganych przepisami prawa na swój koszt.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z treścią ZO.

PYTANIE NR 4:

Prosimy o zmianę zapisu §4 pkt. 3 z istniejącego na „Na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy drogą elektroniczną Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną (jeżeli są wymagane), karty gwarancyjne oraz certyfikaty lub ocenę zgodności, protokoły odbiorów branżowych jeżeli takie są wymagane oraz ewentualnie wszelkie inne dokumenty, które okażą się konieczne”.

Wykonawca deklaruje dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów Zamawiającemu. Mając na uwadze czynniki ekologiczne, ekonomie czasu dostawy, a także uproszczenie oraz bezpieczeństwo archiwizacji dokumentacji Wykonawca rekomenduje wysyłkę dokumentów drogą elektroniczną. Dodatkowo: wyszczególnione w §4 pkt. 3 karty, certyfikaty, instrukcja obsługi oraz oceny zgodności pozostają niezmiennie zatem nie wymagają powielania przy każdorazowej dostawie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje treść §4 pkt. 3 załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy z:

„3. Wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną (jeżeli są wymagane), karty gwarancyjne oraz certyfikaty lub ocenę zgodności, protokoły odbiorów branżowych jeżeli takie są wymagane oraz ewentualnie wszelkie inne dokumenty, które okażą się konieczne.”

na:

„3. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy drogą elektroniczną Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną (jeżeli są wymagane), karty gwarancyjne oraz certyfikaty lub ocenę zgodności, protokoły odbiorów branżowych jeżeli takie są wymagane oraz ewentualnie wszelkie inne dokumenty, które okażą się konieczne”.

PYTANIE NR 5:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z w §6 pkt. 2 faksu jako formy składania zawiadomienia o wadach powołując się na wyjaśnienie z pytania nr. 3 niniejszego dokumentu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje treść §6 pkt. 2 załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy z:

„2. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie drogą pisemną, e-mailem, faxem lub telefonicznie.”

na:

„2. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadamia Wykonawcę niezwłocznie drogą pisemną, e-mailem lub telefonicznie.”

PYTANIE NR 6:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu usunięcia awarii butlowej w §8 pkt. 4 z 24 godzin do 3 dni roboczych ujednolicając w ten sposób zapis z punktem §6 pkt. 3.

Jako alternatywny termin proponujemy 2 dni robocze uwzględniając cały asortyment wymieniony w §8 pkt. 4. Wykonawca deklaruje dostawę produktu wolnego od wad.

Dodatkowo Zamawiający deklaruje ilości butli dzierżawionych w przypadku II części zamówienia, tj. zakup i dostawa gazów medycznych uwzględnia odpowiednio ilość dzierżawionych butli: 3 szt. butli 5l, 3 szt. butli 10l, 1 szt. butli 40l co gwarantuje uniknięcie niebezpieczeństwa przerw w dostawie tlenu. W przypadku stwierdzenia awarii butli tlenowych zostaną one wymienione w terminie 2 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje treść §8 pkt. 4 załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy z:

„4. Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii z tym, że nie może on być dłuższy niż 10 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku awarii zbiornika na azot lub butli, Wykonawca zapewni inne urządzenie zastępcze w czasie nie przekraczającym 24 godzin na czas

ich naprawy w przypadku tlenu medycznego, 2 dni robocze w przypadku ciekłego azotu medycznego oraz gazów technicznych.”

na:

„4. Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii z tym, że nie może on być dłuższy niż 10 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku awarii zbiornika na azot lub butli, Wykonawca zapewni inne urządzenie zastępcze w czasie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, na czas ich naprawy w przypadku tlenu medycznego, ciekłego azotu medycznego oraz gazów technicznych.”

PYTANIE NR 7:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych odpowiednio do:

- a) za opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 1% wartości danego zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad, awarii lub usterek w terminach określonych §8 w wysokości 2% wartości danego zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- c) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 10% niewykorzystanej wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1.

Kary umowne winne być adekwatne wysokością do wartości umowy. Podane w umowie kary w odniesieniu do każdego dnia opóźnienia w perspektywie aktualnego zapisu §8 pkt. 4 budzą obawy Wykonawcy w zakresie podjęcia się realizacji zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje treść §11 pkt. 1 lit. a) załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy z:

„1. Strony ustalają, że Wykonawca naprawi szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach:

- a) za opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 5% wartości danego zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad, awarii lub usterek w terminach określonych §8 w wysokości 10% wartości danego zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- c) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 20% niewykorzystanej wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1.”

na:

„1. Strony ustalają, że Wykonawca naprawi szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez zapłatę kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach:

- a) za opóźnienie w dostawie i montażu przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 3% wartości danego zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad, awarii lub usterek w terminach określonych §8 w wysokości 10% wartości danego zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- c) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 20% niewykorzystanej wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 1.”

Zamawiający